

**ОСНОВНА ШКОЛА  
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“**

Број: 803

Датум: 21.11.2022.

**РАДОИЊА**

Тел.0641960107

Редни број: 7/22

**ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА**

**У поступку набавке котла на чврсто гориво за ОШ „Гојко Друловић“ у Радоињи**

1. Понуде се достављају у затвореним ковертама, поштом или лично, а најкасније до среде 23. 11. 2022. године, до 10 часова, на адресу: **Основна школа „Гојко Друловић“ Радоиња, 31318 Кокин Брод**, са знаком – **не отварати – понуда**. На понуди јасно назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.  
Или на мејл Школе **osgdrulovic@gmail.com**
2. Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од рока за достављање понуда.
3. Оцењивање и рангирање се врши на основу економских критеријума - најнижа понуђена цена ( без ПДВ и са ПДВ).

**ПОНУДОМ ИСПУНИТИ СЛЕДЕЋЕ КРИТЕРИЈУМЕ:**

Котао на ручно ложење мрким угљем, уз могућност коришћења дрвета, брикета и биомасе као огрева.

Котао да буде челичне варене конструкције у потпуности израђен према захтевима норме ЕН 303-5 односно ИСО 9001 стандарду контроле квалитета. Да су употребљавани атестирани материјали а према захтевима норми ЕН 10025, ЕН 10028-2, ЕН 10120 и ЕН 10088-2 а тичу се челичног лима и бешавних цеви уграђених у котао.

Nazivna snaga (KW)	350
Opseg snage kotla (KW)	300-350
Potrebna promaja (mbar)	0,55
Temperaturni opseg rada (°C)	60-90
Zapremina kazana (lit)	600
Visina (mm)	2400
Širina (mm)	1230
Dubina (mm)	2250
Polazni/Povratni vod	NO100 NP6
Sigurnosni vod	6/4"
Max radni pritisak	3
Prečnik dimnjače (mm)	ø330
Visina dimnjače (mm)	1950
Temperatura izlaznih dimnih gasova pri nominalnoj snazi (°C)	220
Unutrašnji prečnik dimnjaka(mm)	400
Visin dimnjaka(m)	18-19

НАРУЧИЛАЦ:  
Ивана Ђајић